

כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010¹

בתוקף סמכותה לפי סעיף 124(א)1(1) ו-5 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

- הגדרות**
1. בכללים אלה –
- “דלק” – דלק גולמי או מוצריו שהם נוזלים בלחץ אטמוספרי ובטמפרטורת הסביבה; “הממונה על איכות המים” – עובד הרשות הממשלתית שהמנהל הסמיכו בכתב לעניין כללים אלה;
- “המנהל” – מנהל הרשות הממשלתית כמשמעותו בסעיף 421א לחוק;
- “הרשות הממשלתית” – כמשמעותה בסעיף 124א לחוק;
- “זיהום מים” – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
- “מפעיל” – מי שבבעלותו, שבהשגחתו, שבפיקוחו, שבהנהלתו ושברשותו גורם זיהום כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, המכיל דלק;
- “מקור מים” – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
- “תקנות קווי דלק” – תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-2006.
- מטרה**
2. מטרת כללים אלה להגן על איכות מקורות המים במדינת ישראל מפני זיהום מים הנגרם מדליפות דלק, ועלול לפגוע בכלל שימושי המים בשל הרעת איכותם, לעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המים להחזרת המצב לקדמותו לפני שנגרם הזיהום ולמניעת הישנותו של זיהום המים.
- טיפול בזיהום מים**
3. זוהם מקור מים עקב דליפת דלק, ינקוט המפעיל את כל האמצעים הדרושים להפסיק את הזיהום, לאתר את תחום התפשטותו, להחזיר את המצב לקדמותו, לנטרו ולמנוע את הישנותו, הכל כמפורט בכללים אלה.
- חובת דיווח ראשוני**
4. דלק דלק בכמות העולה על מטר מעוקב, ימסור המפעיל לממונה על איכות המים ולממונה כהגדרתו בתקנות קווי דלק, רוח בכתב לפי תקנה 10 לתקנות קווי דלק, בדבר הדליפה, בתוך 48 שעות ממועד גילוי הדליפה.

1. ק"ת 6887, התש"ע (26.4.2010), עמ' 1058.

5. (א) זוהם מקור מים עקב דליפת דלק לדעת הממונה על איכות המים, ינהג המפעיל כלהלן:

(1) בתוך 30 ימים מיום גילוי הדליפה יכין ויגיש תכנית לאיתור ותיחום התפשטות הזיהום במקור המים שתכלול פרטים אלה:

(א) הגדרת חומרי הזיהום;

(ב) מפת האתר המזוהם;

(ג) תיאור ליתולוגי והידרולוגי של האתר המזוהם;

(ד) איתור מוקדי הזיהום שבהם נמצא ריכוז המזהמים המרבי;

(ה) איתור גבול האזור המזוהם והתפשטותו;

(ו) קביעת הנתיב הצפוי להתפשטות הזיהום;

(2) לאחר השלמת התכנית לאיתור ותיחום התפשטות הזיהום שאושרה, יכין ויגיש בתוך 30 ימים תכנית לעצירת הזיהום, סילוקו ממקור המים ומניעת הישנותו, שתכלול פרטים אלה:

(א) הוצאת הזיהום וסילוקו או לחלופין טיפול בו במקום, הכל כפי שידרוש הממונה על איכות המים;

(ב) סילוק הזיהום באופן ששייב את ריכוז הזיהום לזה שהיה טרם אירוע הזיהום או לערך אחר שיוורה הממונה על איכות המים בתיאום עם הגורמים הנוגעים לעניין.

(ב) תכנית כאמור בסעיף קטן (א)1 או (2), כולה או חלקיה, תוגש לאישור הממונה על איכות המים לפי הוראותיו; תכנית שאושרה כאמור תבוצע מיידית על ידי המפעיל בהתאם; הממונה על איכות המים רשאי לקבוע מועד אחר להגשת תכנית לפי סעיף זה, ככל שייררש לפי נסיבות העניין; תכנית כאמור בסעיף קטן (א)1 שהוגשה לממונה על איכות המים, תוגש גם לממונה כהגדרתו בתקנות קווי דלק.

6. (א) הממונה על איכות המים רשאי לדרוש מהמפעיל להכין ולהגיש, במועד שיקבע, תכנית להקמה ולהפעלה של מערכת ניטור במקור המים, שתכלול פרטים אלה:

(1) אמצעי ניטור לקביעת ריכוז המזהם במוקד הזיהום ובגבולות האזור המזוהם כפי שאותרו בסעיף 5;

(2) תכנית דיגום נמשכת המפרטת את סוג הבדיקות, תדירותן, ניתוח הממצאים ואופן הריווח.

(ב) תכנית כאמור בסעיף קטן (א), כולה או חלקיה, שאושרה בידי הממונה על איכות המים לפי הוראותיו, תבוצע מיידית על ידי המפעיל בהתאם.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7. הממונה על איכות המים רשאי להורות למפעיל לנקוט פעולות נוספות או שונות מהתכניות שאושרו לפי כללים אלה, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין בהתאם למטרות החוק ובהנמקת הדרישה. | מותן הוראות על ידי ממונה על איכות מים |
| 8. אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מסמכויות המנהל להוציא צווים, לרבות לעניין כללים אלה | צו לתיקון מעוות |
| 9. לא מילא אדם אחר הוראות כללים אלה, רשאי המנהל להתרות בו, בהתראה בכתב, שבה ניתן לקבוע גם מועד לקיומה. | הוראות מנהל הרשות הממשלתית |
| 10. אין בכללים אלה כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין. | שמירת דינים |
| 11. תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם. | תחילה |

י' בניסן התש"ע (25 במרס 2010)

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב